



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ　　　Αρ. Φύλλου **67**

31 Ιανουαρίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 5774　　　(1)

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολογικού καθαρισμού του οικισμού Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55, περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70.

2. Το Ν. 1235/82.

3. Τον Α.Ν. 2520/40.

4. Την Ε1β/221/65 Υγειον. Διάταξη όπως τροποιήθηκε με τις Γ1/17831/71 & Γ1/1305/74 όμοιες «περί διαθέσεως λυμάτων & Βιομηχαν. Αποβλήτων.

5. Την 46399/1352/85 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

6. Την από 20 Νοεμβρίου 1995 αίτηση του Δήμου Σαμοθράκης.

8. Το από 8.12.1995 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που συστάθηκε με την 1629 από 21.2.1995 απόφασή μας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού (Μ.Β.Κ.) της Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης, το ρέμα «ΚΑΤΣΑΜΠΑ» που διέρχεται από τον οικισμό και το οποίο σε απόσταση 5.000 μ. περίου ενώνεται με τη θάλασσα.

2. Σημείο εκβολής ορίζεται, το δυτικότερο κοντινότερο προς την Μ.Β.Κ. της Χώρας σημείο του ρέματος και σε απόσταση 500 μ. από το όριο του οικισμού.

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση των νερών του ρέματος και δυτικά του σημείου εκβολής την άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία.

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά) των νερών του ρέματος, μετά την ανάμειξη, να μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) PH		6-9
(2) Βαθμός Αλκαλίωσης		60%
(3) Θερμοκρασία	°C	<28
(4) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	<1000
(5) Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα		χωρίς
(6) Διαλυμένο Οξυγόνο	mg/lit	>3
(7) Αιωρούμενα στερεά	»	<40
(8) $B.O.D._5$	»	<25
(9) C.O.D.	»	<75
(10) Χλωριόντα	»	<120
(11) Βόριο	»	<3
(12) Σύνολο διαλυτών αλάτων	»	2500
(13) Αρσενικό	»	0,1
(14) Κάδμιο	»	0,01
(15) Μόλυβδος	»	0,1
(16) Μολυβδαίνιο	»	0,1
(17) Νιτρικά (σαν NO_3)	»	35
(18) Νιτρώδη (σανNO_2)	»	3
(19) Υδράργυρος	»	0,002
(20) Φθόριο	»	2
(21) Χαλκός	»	0,2

(22) Χρώμιο Εξασθενές	»	0,05
(23) Χρώμα	ppm Lt	<30

5. Επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. της Χώρας είναι τα παρακάτω:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) Κολοβακτηριοειδή	K/100 ml	1000
(2) Κλοβακτηρίδια	»	200
(3) Θερμοκρασία	°C	<28
(4) PH		6,5-8,5 (στιγμιαία 6-9)
(5) Χοντρά στερεά	0,5cm	χωρίς
(6) Καθιζάνοντα στερεά	»	»
(7) Αιωρούμενα στερεά(d<1mm)	mg/lit	50
(8) Διαλυμμένα στερεά	»	1000
(9) Διαλυμένο οξυγόνο	»	>3
(10) Άλδεϋδες (ως φορμαλδεϋδες)	»	0,1
(11) $B.O.D._5$	»	30
(12) C.O.D.	»	90
(13) Λίπη - έλαια (ζωϊκά-φυτικά)	»	5
(14) Ορυκτά έλαια-υδρογονάνθρακες	»	1
(15) Αμωνιακά (σαν N)	»	10
(16) Νιτρικά (σαν N)	»	10
(17) Νιτρώδη (σαν N)	»	1
(18) Ολικό άζωτο κατά Kjendahl (εκτός NO_2 & NO_3)	»	15
(19) Θειώδη (σαν SO_3)	»	0,2
(20) Θειούχα (σσαν S^{-2})	»	-
(21) Θειικά (σαν SO_4)	»	1000
(22) Υδρόθειο (σαν H_2S)	»	0,1
(23) Αργίλιο	»	1
(24) Άργυρος	»	0,05
(25) Αρσενικό	»	0,1
(26) Βάριο	»	1
(27) Βανάδιο	»	0,1
(28) Βόριο	»	0,75
(29) Βρώμιο	»	1
(30) Βυρίλιο	»	0,1
(31) Διαλύτες αζωτούχοι	»	-
(32) Διαλύτες αρωματικοί	»	-
(33) Διαλύτες χλωριούχων	»	-
(34) Κάδμιο	»	0,01
(35) Κασσίτερος	»	2
(36) Κοβάλτιο	»	0,05
(37) Κυανιούχα	»	0,1
(38) Λίθιο	»	2,5
(39) Μαγγάνιο	»	0,2
(40) Μολυβδαίνιο	»	0,01
(41) Μόλυβδος	»	0,5
(42) Νικέλιο	»	0,2
(43) Σελήνιο	»	0,01
(44) Σίδηρος	»	2
(45) Τιτάνιο	»	2
(46) Υδράργυρος	»	0,005
(47) Φαινόλες	»	0,2
(48) Φθόριο - φθοριούχα	»	2
(49) Φώσφορος	»	-
(50) Φωσφορικά (σαν P)	»	0,2
(51) Χαλκός	»	0,2
(52) Χλώριο ελεύθερο	»	0,5-0,7
(53) Χρώμιο τρισθενές	»	1
(54) Χρώμιο εξασθενές	»	0,1
(55) Ψευδάργυρος	»	0,5
(56) Οσμή	»	χωρίς ενοχλητικές οσμές
(57) Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%)	»	<5
(58) Χρώμα	ppm Lit	<30
(59) Τοξ. ουσίες (σύνολο) $Y_1/E_1+Y_2/E_2+..+Y_n/E_n$		<3

(60) Αρωματικές και χλωριομένες ενώσεις. Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 73/29.6.90/ΦΕΚ 90/Α'/11.7.1990

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ουσίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία από αντίστοιχη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και όχι με αραίωση.

8. Θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλλειμα χλωρίου 0,5 mg/lit στην απορροή.

9. Ο δήμος Σαμοθράκης (και κάθε φορέας που κάνει χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται συλλογές στασίμων νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλλον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

10. Ο Δήμος Σαμοθράκης υποχρεώνεται να κατασκευάσει φρεάτιο επισκέψεως - δειγματοληψίας για έλεγχο της τήρησης των παραπάνω ορίων.

11. Ο Δήμος Σαμοθράκης υποχρεώνεται να ελέγχει την ποιότητα των εκπεμπομένων ρύπων στο ρέμα και να διατηρεί βιβλίο ελέγχου - παρακολούθησης των ρύπων.

12. Η Δ/νση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Τ.Π.Π.Ε., Δ/νση Γεωργίας) εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως των διαμορφούμενων συνθηκών.

13. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε να αποφεύγετε η δημιουργία κινδύνων ή οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

14. Να απαγορευθεί η κολύμβηση στο σημείο εκβολής του ρέμματος στην παραλία και σε απόσταση μέχρι 100μ. Βόρεια και Νότια αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Αριθ. 4783 (2)

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολογικού καθαρισμού του οικισμού Τυχερού Ν. Έβρου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55, περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70.

2. Το Ν. 1235/82.

3. Τον Α.Ν. 2520/40.

4. Την Ε1β/221/65 Υγειον. Διάταξη όπως τροποιήθηκε με τις Γ1/17831/71 & Γ1/1305/74 όμοιες «περί διαθέσεως λυμάτων & Βιομηχαν. Αποβλήτων.

5. Την 46399/1352/85 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

6. Την από 18 Οκτωβρίου 1995 αίτηση του Δήμου Τυχερού.

8. Το από 12.12.1995 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που συστάθηκε με την 1629 από 21.2.1995 απόφασή μας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού (Μ.Β.Κ.) του Τυχερού, το Αρδευτικό - Αποστραγγιστικό ρέμα «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» ή «ΠΡΩΤΟ» που διέρχεται ανατολικά από τον οικισμό και το οποίο σε απόσταση 5.000 μ. περίου ενώνεται με τον ποταμό Έβρο.

2. Σημείο εκβολής ορίζεται, το νοτιότερο κοντινότερο προς την Μ.Β.Κ. του Τυχερού σημείο του ρέματος «ΚΕΝΤΡΙΚΟ».

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση των νερών του ρέματος και νότια του σημείου εκβολής την άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από ύδρευση, κολύμβηση και αλιεία.

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά) των νερών του ρέματος, μετά την ανάμειξη, να μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) ΡΗ		6-9
(2) Βαθμός Αλκαλίωσης		60%
(3) Θερμοκρασία	°C	<28
(4) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	<1000
(5) Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα		χωρίς
(6) Διαλυμένο Οξυγόνο	mg/lit	>3
(7) Αιωρούμενα στερεά	»	<40
(8) B.O.D.$_5$	»	<25
(9) C.O.D.	»	<75
(10) Χλωριόντα	»	<120
(11) Βόριο	»	<3
(12) Σύνολο διαλυτών αλάτων	»	2500
(13) Αρσενικό	»	0,1
(14) Κάδμιο	»	0,01
(15) Μόλυβδος	»	0,1
(16) Μολυβδαίνιο	»	0,1
(17) Νιτρικά (σαν NO_3)	»	35
(18) Νιτρώδη (σανNO_2)	»	3
(19) Υδράργυρος	»	0,002
(20) Φθόριο	»	2
(21) Χαλκός	»	0,2
(22) Χρώμιο Εξασθενές	»	0,05
(23) Χρώμα	ppm Lt	<30

5. Επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. της Τυχερού είναι τα παρακάτω:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) Κολοβακτηριοειδή	K/100 ml	1000
(2) Κλοβακτηρίδια	»	200
(3) Θερμοκρασία	°C	<28
(4) ΡΗ		6,5-8,5 (στιγμιαία 6-9)
(5) Χοντρά στερεά	0,5cm	χωρίς
(6) Καθιζάνοντα στερεά	»	»
(7) Αιωρούμενα στερεά(d<1mm)	mg/lit	50
(8) Διαλυμμένα στερεά	»	1000
(9) Διαλυμένο οξυγόνο	»	>3
(10) Αλδεΰδες (ως φορμαλδεΰδες)	»	0,1
(11) B.O.D.$_5$	»	30
(12) C.O.D.	»	90
(13) Λίπη - έλαια (ζωϊκά-φυτικά)	»	5
(14) Ορυκτά έλαια-υδρογ/κες	»	1
(15) Αμωνιακά (σαν N)	»	10
(16) Νιτρικά (σαν N)	»	10
(17) Νιτρώδη (σαν N)	»	1
(18) Ολικό άζωτο κατά Kjendahl (εκτός NO_2 & NO_3)	»	15
(19) Θειώδη (σαν SO_3)	»	0,2
(20) Θειούχα (σαν S^{-2})	»	-
(21) Θειικά (σαν SO_4)	»	1000
(22) Υδρόθειο (σαν H_2S)	»	0,1
(23) Αργίλιο	»	1
(24) Άργυρος	»	0,05
(25) Αρσενικό	»	0,1
(26) Βάριο	»	1
(27) Βανάδιο	»	0,1
(28) Βόριο	»	0,75
(29) Βρώμιο	»	1
(30) Βυρίλιο	»	0,1
(31) Διαλύτες αζωτούχοι	»	-
(32) Διαλύτες αρωματικοί	»	-
(33) Διαλύτες χλωριούχων	»	-
(34) Κάδμιο	»	0,01
(35) Κασσίτερος	»	2
(36) Κοβάλτιο	»	0,05
(37) Κυανιούχα	»	0,1
(38) Λίθιο	»	2,5
(39) Μαγγάνιο	»	0,2
(40) Μολυβδαίνιο	»	0,01
(41) Μόλυβδος	»	0,5
(42) Νικέλιο	»	0,2
(43) Σελήνιο	»	0,01
(44) Σίδηρος	»	2
(45) Τιτάνιο	»	2
(46) Υδράργυρος	»	0,005
(47) Φαινόλες	»	0,2
(48) Φθόριο - φθοριούχα	»	2
(49) Φώσφορος	»	-
(50) Φωσφορικά (σαν P)	»	0,2
(51) Χαλκός	»	0,2
(52) Χλώριο ελεύθερο	»	0,5-0,7
(53) Χρώμιο τρισθενές	»	1
(54) Χρώμιο εξασθενές	»	0,1
(55) Ψευδάργυρος	»	0,5
(56) Οσμή	»	χωρίς ενοχλητικές οσμές

(57) Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%)	»	<5
(58) Χρώμα	ppm Lit	<30
(59) Τοξ. ουσίες $Y_1/E_1+Y_2/E_2+..+Y_n/E_n$		<3

(60) Αρωματικές και χλωριομένες ενώσεις. Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 73/29.6.90/ΦΕΚ 90/Α'/11.7.1990

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ουσίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία από αντίστοιχη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και όχι με αραίωση.

8. Θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλλειμα χλωρίου 0,5 mg/lit στην απορροή.

9. Ο Δήμος Τυχερού (και κάθε φορέας που κάνει χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται συλλογές στασίμων νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλλον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

10. Ο Δήμος Τυχερού υποχρεώνεται να κατασκευάσει φρεάτιο επισκέψεως - δειγματοληψίας για έλεγχο της τήρησης των παραπάνω ορίων.

11. Ο Δήμος Τυχερού υποχρεώνεται να ελέγχει την ποιότητα των εκπεμπομένων ρύπων στο ρέμα και να διατηρεί βιβλίο ελέγχου - παρακολούθησης των ρύπων.

12. Η Δ/νση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Τ.Π.Π.Ε., Δ/νση Γεωργίας) εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως των διαμορφούμενων συνθηκών.

13. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε να αποφεύγετε η δημιουργία κινδύνων ή οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Αριθ. 5775 (3)

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολογικού καθαρισμού του οικισμού Λακώμματος του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3200/55, περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70.

2. Το Ν. 1235/82.

3. Τον Α.Ν. 2520/40.

4. Την Ε1β/221/65 Υγειον. Διάταξη όπως τροποιήθηκε με τις Γ1/17831/71 & Γ1/1305/74 όμοιες «περί διαθέσεως λυμάτων & Βιομηχαν. Αποβλήτων.

5. Την 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

6. Την από 20 Νοεμβρίου 1995 αίτηση του Δήμου Σαμοθράκης.

8. Το από 8.12.1995 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που συστάθηκε με την 1629 από 21.2.1995 απόφασή μας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού (Μ.Β.Κ.) του Λακώμματος του Δήμου Σαμοθράκης, το ρέμα ανατολικά της οδού Λάκωμμα - παραλία Λακώμματος και το οποίο σε απόσταση 700 περίπου ενώνεται με τη θάλασσα.

2. Σημείο εκβολής ορίζεται, το νοτιότερο κοντινότερο προς την Μ.Β.Κ. του Λακώμματος σημείο του ρέματος.

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση των νερών της τάφρου την άρδευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από άρδευση, κολύμβηση και αλιεία.

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά) των νερών της τάφρου, μετά την ανάμειξη, να μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) PH		6-9
(2) Βαθμός Αλκαλίωσης		60%
(3) Θερμοκρασία	°C	<28
(4) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	μS/cm	<1000
(5) Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε αρδευτικές και στραγγιστικές εγκαταστάσεις και έργα		χωρίς
(6) Διαλυμένο Οξυγόνο	mg/lit	>3
(7) Αιωρούμενα στερεά	»	<40
(8) $B.O.D._5$	»	<25
(9) C.O.D.	»	<75
(10) Χλωριόντα	»	<120
(11) Βόριο	»	<3
(12) Σύνολο διαλυτών αλάτων	»	2500
(13) Αρσενικό	»	0,1
(14) Κάδμιο	»	0,01
(15) Μόλυβδος	»	0,1
(16) Μολυβδαίνιο	»	0,1
(17) Νιτρικά (σαν NO_3)	»	35
(18) Νιτρώδη (σανNO_2)	»	3
(19) Υδράργυρος	»	0,002
(20) Φθόριο	»	2
(21) Χαλκός	»	0,2
(22) Χρώμιο Εξασθενές	»	0,05
(23) Χρώμα	ppm Lt	<30

5. Επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. της Λακώμματος είναι τα παρακάτω:

Παράμετρος	Μονάδες	Τιμή
(1) Κολοβακτηριοειδή	K/100 ml	1000
(2) Κλοβακτηρίδια	»	200
(3) Θερμοκρασία	°C	<28
(4) PH		6,5-8,5 (στιγμιαία 6-9)
(5) Χοντρά στερεά	0,5cm	χωρίς
(6) Καθιζάνοντα στερεά	»	»
(7) Αιωρούμενα στερεά(d<1mm)	mg/lit	50

(8) Διαλυμμένα στερεά	»	1000
(9) Διαλυμένο οξυγόνο	»	>3
(10) Αλδεϋδες (ως φορμαλδεΰδες)	»	0,1
(11) $B.O.D._5$	»	30
(12) C.O.D.	»	90
(13) Λίπη - έλαια (ζωϊκά-φυτικά)	»	5
(14) Ορυκτά έλαια-υδρογ/κες	»	1
(15) Αμωνιακά (σαν Ν)	»	10
(16) Νιτρικά (σαν Ν)	»	10
(17) Νιτρώδη (σαν Ν)	»	1
(18) Ολικό άζωτο κατά Kjendahl (εκτός NO_2 & NO_3)	»	15
(19) Θειώδη (σαν SO_3)	»	0,2
(20) Θειούχα (σαν S^{-2})	»	-
(21) Θειικά (σαν SO_4)	»	1000
(22) Υδρόθειο (σαν H_2S)	»	0,1
(23) Αργίλιο	»	1
(24) Άργυρος	»	0,05
(25) Αρσενικό	»	0,1
(26) Βάριο	»	1
(27) Βανάδιο	»	0,1
(28) Βόριο	»	0,75
(29) Βρώμιο	»	1
(30) Βυρίλιο	»	0,1
(31) Διαλύτες αζωτούχοι	»	-
(32) Διαλύτες αρωματικοί	»	-
(33) Διαλύτες χλωριούχων	»	-
(34) Κάδμιο	»	0,01
(35) Κασσίτερος	»	2
(36) Κοβάλτιο	»	0,05
(37) Κυανιούχα	»	0,1
(38) Λίθιο	»	2,5
(39) Μαγγάνιο	»	0,2
(40) Μολυβδαίνιο	»	0,01
(41) Μόλυβδος	»	0,5
(42) Νικέλιο	»	0,2
(43) Σελήνιο	»	0,01
(44) Σίδηρος	»	2
(45) Τιτάνιο	»	2
(46) Υδράργυρος	»	0,005
(47) Φαινόλες	»	0,2
(48) Φθόριο - φθοριούχα	»	2
(49) Φώσφορος	»	-
(50) Φωσφορικά (σαν Ρ)	»	0,2
(51) Χαλκός	»	0,2
(52) Χλώριο ελεύθερο	»	0,5-0,7
(53) Χρώμιο τρισθενές	»	1
(54) Χρώμιο εξασθενές	»	0,1
(55) Ψευδάργυρος	»	0,5
(56) Οσμή	»	χωρίς ενοχλητικές οσμές
(57) Απορρυπαντικά (βιοδιασπάσιμα 80%)	»	<5
(58) Χρώμα	ppm Lt	<30
(59) Τοξ. ουσίες $Y_1/E_1+Y_2/E_2+..+Y_n/E_n$		<3

(60) Αρωματικές και χλωριομένες ενώσεις. Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 73/29.6.90/ΦΕΚ 90/Α'/11.7.1990

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ουσίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργασία από αντίστοιχη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και όχι με αραίωση.

8. Θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλλειμα χλωρίου 0,5 mg/lit στην απορροή.

9. Ο Δήμος Σαμοθράκης (και κάθε φορέας που κάνει χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται συλλογές στασίμων νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλλον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις.

10. Ο Δήμος Σαμοθράκης υποχρεώνεται να κατασκευάσει φρεάτιο επισκέψεως - δειγματοληψίας για έλεγχο της τήρησης των παραπάνω ορίων.

11. Ο Δήμος Σαμοθράκης υποχρεώνεται να ελέγχει την ποιότητα των εκπεμπομένων ρύπων στο ρέμα και να διατηρεί βιβλίο ελέγχου - παρακολούθησης των ρύπων.

12. Η Δ/νση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Τ.Π.Π.Ε., Δ/νση Γεωργίας) εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως των διαμορφούμενων συνθηκών.

13. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε να αποφεύγετε η δημιουργία κινδύνων ή οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

14. Να απαγορευθεί η κολύμβηση στο σημείο εκβολής του ρέμματος στην παραλία και σε απόσταση μέχρι 100μ Ανατολικά και Δυτικά αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αλεξανδρούπολη, 13 Δεκεμβρίου 1995

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Αριθ. 846 (4)

Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της κοινότητας Πολιτικών Ν. Εύβοιας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 Ν. 1188/81 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του Ν. 2307/95 άρθρ. 8 παρ. 5.

2. Τις διατάξεις των νόμων 2218/94 και 2240/94.

3. Την αριθ. 36848/εγκ. 26/22.8.95 Υπ. Εσωτερικών Δ.Δ. και Α.

4. Το αριθ. 11/23.11.95 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Εύβοιας, που γνωμοδότησε ομόφωνα για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της κοινότητας Πολιτικών, που ψηφίσθηκε με την αριθ. 11/95 του Κ.Σ. Πολιτικών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αριθ. 11/95 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Πολιτικών Εύβοιας «περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της κοινότητας», ως κάτωθι:

Άρθρο 1

Ολόκληρη η υπηρεσία της κοινότητας θα αποτελείται από τις παρακάτω θέσεις προσωπικού:

Α. Κλάδος ΔΕ Διοικητικού θέσεις δύο (2) βαθμός Δ/κός

Α, η μία θέση είναι κατειλημμένη και η άλλη είναι νέα θέση.

Β. Κλάδος ΔΕ 29 οδηγός αυτοκινήτου μία θέση νέα.

2. Με την απόφαση του Κ.Σ. Πολιτικών βεβαιώνεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια τα έσοδα της κοινότητας ανήλθαν στο ύψος των 24.092.526 δραχμές και υπάρχει προοπτική να αυξηθούν.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 15 Ιανουαρίου 1996

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΠΑΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 161 (5)

Κύρωση κτηματολογικών στοιχείων αναδασμού αγρ/τος «ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ» Ν. Καρδίτσας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 674/77, άρθρο 15, παρ. 1.

2. Την Γ/8441/20.8.87 (Β' ΦΕΚ 498/16.9.87), απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια εκούσιου αναδασμού, για το αγρόκτημα «ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ» Ν. Καρδίτσας.

3. Το Τ/5/3.1.1996 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφικής Καρδίτσας, που μας διαβιβάζει ηλεγμένα κτηματολογικά στοιχεία αναδασμού, αγρ/τος «ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ» Ν. Καρδίτσας.

4. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε τα κτηματολογικά στοιχεία του νέου κτηματολογικού καθεστώτος που διαμορφώθηκε με τον αναδασμό το έτος 1992 στην κτηματική περιοχή του αγρ/τος «ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ» Ν. Καρδίτσας όπως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την επιτροπή αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της περιοχής αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 9 Ιανουαρίου 1996

Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ

Αριθ. 1980 (6)

Κατάργηση και επέκταση μονίμων καταφυγίων θεμάτων στην Περιφερειακή Δ/νση Ν. Πέλλας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις των άρθρ. 253 και 254 παρ. 1, 2, 3, 4 του Ν.Δ. 86/69, καθώς έχουν αντικατασταθεί με τα άρθ. 3 και 4 παρ. 5, 6, 7, 8 του Ν. 177/1975 και τους αριθ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985).

2. Την αριθ. 26034/16.2.87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας.

3. Τις αριθ. 63349/409/7.6.1994 και 83485/3494/16.7.93 δ/γές Υπ. Γεωργίας.

4. Την αριθ. 6684/1.11.95 αναφορά - πρόταση του Δασαρχείου Αριδαίας σχετικά με το εν λόγω θέμα, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του καταφυγίου θηραμάτων στη θέση «Μπλότσα» με έκταση 24000 στρέμματα ως αναφέρεται στην παρ. 2.1. της αριθ. 6684/1.11.85 αναφοράς Δασαρχείου Αριδαίας, λόγω ακαταλληλότητας.

Την επέκταση του καταφυγίου θηραμάτων της κοινότητας Νότιας (θέση Πινοβο-Τζένας) με νέα όρια ως ακολούθως:

1. Την επέκταση του καταφυγίου θηραμάτων της κοινότητας Νότιας (θέση Πίνοβα-Τζένα) με νέα όρια ως ακολούθως:

Αρχίζουν από την διασταύρωση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου και επαρχιακής οδού Φούστανης - Αρχαγγέλου βορείως του λόφου «Αυγό».

Στη συνέχεια ακολουθούν την επαρχιακή οδό και αφού περάσουν από το νότιο άκρο του οικισμού Αετοχωρίου και το κέντρο του χωριού Νότια φθάνουν στην διασταύρωση επαρχιακής οδού με το ρέμμα Λάκκου. Από το σημείο αυτό ακολουθούν βόρεια το ρέμμα «Λάκκου» και φθάνουν μέχρι τη θέση τυροκομεία όπου συναντούν συμμαχικό δρόμο. Από το σημείο αυτό ακολουθούν το συμμαχικό δρόμο και κατεύθυνση ΒΔ μέχρι την κορυφή ΤΖΕΝΑΣ (υψ. 2182) και τα όρια Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Εν συνεχεία ακολουθώντας τα εθνικά σύνορα με δυτική κατεύθυνση φθάνουν στην κορυφογραμμή του όρους «Πίνοβο» 1000 μέτρα περίπου πριν από την κορυφή «πασάς». Ακολουθώντας την κορυφογραμμή του όρους «Πίνοβο» με νότια κατεύθυνση φθάνουν στην κορυφή «κορφούλα» στην κορυφή «Μύτη» και από εκεί ακολουθώντας ΝΑ πορεία φθάνουν σε βαθύ ανώνυμο ρέμα το οποίο ακολουθούν μέχρι τον χείμαρρο θηριόπετρας γνωστό με το όνομα Ξηροπόταμος. Τέλος αφού περάσουν τον χείμαρρο και ακολουθήσουν υφιστάμενο αγροτικό δρόμο φθάνουν στο αρχικό σημείο βόρεια του λόφου «Αυγό».

Η συνολική έκταση του καταφυγίου ανέρχεται σε 51.985 στρέμματα.

2. Την επέκταση του καταφυγίου θηραμάτων των κοινοτήτων «Όρμας - Σαρακηνών» με νέα όρια ως ακολούθως:

Αρχίζουν από την κορυφή (Προφήτης Ηλίας 2524 υψ.) και ακολουθούν Β και ΒΑ τα σύνορα με την τέως Γιουγκοσλαβία μέχρι την κορυφή «Άσπρος Σβώλος» από εκεί ακολουθώντας την κορυφογραμμή «Χαραμίτσα» με Ν. κατεύθυνση συναντούν το ρέμμα «Βαθύ νερό» (Μπίστριτσας) το οποίο ακολουθούν μέχρι τη διασταύρωση με το δασικό δρόμο Όρμα - Μπίστριτσας. Από τη διασταύρωση ακολουθούν το δασικό δρόμο μέχρι το στρατιωτικό φυλάκιο. Από το στρατιωτικό φυλάκιο με Ν. κατεύθυνση φθάνουν στην διασταύρωση των δασικών δρόμων Μαύρου Δάσους και Άνω Κορυφής (τριγωνομετρικό). Από τη διασταύρωση ακολουιούν το δασικό δρόμο με Δ και ΝΔ κατεύθυνση μέχρι τη θέση «Καλύβια Γιαννακούλα» και όρια Επαρχίας Αλμωπίας - Έδεσσας. Από εκεί ακολουθώντας τα όρια Επαρχίας Αλμωπίας - Έδεσσας και Ν. Πέλλας - Ν. Φλώρινας φθάνουν στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας».

Η συνολική έκταση του καταφυγίου ανέρχεται σε 37.750 στρεμ.

3. Την επί πενταετία απαγόρευση της θήρας στην περιοχή των κοινοτήτων Νότιας - Περίκλειας που ορίζεται ως ακολούθως:

Ανατολικά: Δασικός δρόμος Περίκλειας - Φυλάκιο Ούμας.

Δυτικά: Όρια καταφυγίου θηραμάτων Πίνοβου - Τζένας.

Βόρεια: Σύνορα με τέρως Γιουγκοσλαβία.

Νότια: Επαρχιακός δρόμος Νότιας - Περίκλειας.

Η έκταση της περικλειομένης περιοχής ανέρχεται σε 32.500 στρέμματα.

4. Την επί πενταετία απαγόρευση της θήρας στην περιοχή των κοινότων Όρμας - Λουτρακίου που ορίζεται ως ακολούθως:

Αρχίζουν από τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Λουτρακίου - Όρμας με τον χείμαρρο Λουτρών (υπάρχουσα καινούργια γέφυρα).

Ακολουθούν την κοίτη του χειμάρρου προς τα ανάντι μέχρι τη διασταύρωση ανωνύμου ρέμματος και του ρέμματος «Ίσιο Πεύκο».

Ακολουθούν το ανώνυμο ρέμα μέχρι να συναντήσουν τα σύνορα με την τέως Γιουγκοσλαβία.

Ακολουθούν τα σύνορα Ν.Δ. μέχρι την κορυφή «Άσπρος Σβώλος».

Στη συνέχεια ακολουθούν στην κορυφή «Χαραμίτσα» με Νότια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσουν το ρέμμα «Βαθύ νερό» (Μπίστριτσα) το οποίο ακολουθούν μέχρι τη διασταύρωση με δασικό δρόμο Όρμας - Μπίστριτσας.

Από τη διασταύρωση ακολουθούν το δασικό δρόμο με Α κατεύθυνση μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Όρμας - Λουτρών μέχρι το σημείο της γέφυρας Λουτρών (καινούργια Γέφυρα).

Η έκταση της περικλειομένης περιοχής ανέρχεται σε 26.250 στρ.

5. Οι πενταετείς απαγορεύσεις θήρας και τα καινούργια καταφύγια θα λειτουργήσουν από 20.8.96.

Οι πενταετείς απαγορεύσεις λήγουν στις 19 Αυγούστου του 2001.

Η δίωξη των επιβλαβών θηραμάτων μέσα στα καταφύγια ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 7 του Ν. 177/75 και 3 της 414985/29.11.1985 κοινής απόφασης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» ή 99 παρ. 3 της αριθ. 414985/29.11.95 3ΦΕΚ 757/Β/ 18.12.1985 κοινής απόφασης» μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρ. 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α/75) και θα ισχύει από το Κυνηγετικό έτος 1995 - 1996.

Έδεσσα, 23 Νοεμβρίου 1995

Ο Περιφερειακός Διευθυντής κ.α.α.
Γ. ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΞ 1:200.000

Καταφύγια Θηραμάτων

Περιοχές απαγορευμένες στην θήρα μέχρι 19.08.2.001

Αριδαία 1995
ο Συντάξας
Σταύρος Σαγρής
Δασολόγος

Ε Δέσσα 1995
ο Διευθυντής